



Старшему дознавателю
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по
Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК
капитану внутренней службы
Р.Х. Султанову

Ответ на представление об устранении
причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
от 26.03.2021 года № 6-6-15-27

Уважаемый Руслан Хасипович!

Администрация муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12" село Старомарьевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края (МКДОУ Детский сад 12), расположенного по адресу: 356261, Ставропольский край, Грачевский район, село Старомарьевка, улица Молодежная, 2 а сообщает, что во исполнение Вашего представления, были приняты следующие меры:

1. На совещании работников МКДОУ Детский сад 12 30.03.2021 года рассмотрено представление отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от 26.03.2021 года № 6-6-15-27.

2. В управление образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края направлено ходатайство от 30.03.2021 года № 38 «О выделении денежных средств, на устранение нарушений требований пожарной безопасности», а именно:

-на обеспечение разработки проектной (технической) документации в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденной в установленном порядке;

- на обеспечение в здании школы по адресу : с. Старомарьевка ул. Свердлова 65,на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад №12, помещения групповых ячеек «Младшей группы» и «Средней группы», предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, на втором этаже, используемом для размещения групп, двумя эвакуационными выходами;

-для приобретения устройств для самозакрывания для дверей на лестничных клетках здания школы по адресу: с.Старомарьевка,ул.Свердлова,65 на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12»;

- на проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, установленных на здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка ул. Молодежная, 2 а;

- на проведение обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в год с соответствием акта проверки;

- на обеспечение проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией: изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год;

- на выполнение работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений прачечной, пищеблока, кладовых;

- на обеспечение дверных проемов в помещении пищеблока и прачечной противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30*;

3. Подготовлена документация (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) по напольному покрытию.

4. Как только произойдет послабление по эпидемиологической обстановке в нашем регионе, будет организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре из здания детского сада, с составлением отчетных документов.

5. Провести ежегодную проверку одного порошкового огнетушителя.

Обязуемся впредь не допускать подобных нарушений, осуществлять работу в соответствии с действующим законодательством.

Заведующий МКДОУ
Детский сад 12



И.А. Сорокина