



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21  
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и  
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63  
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

**Предписание № 19/1/18**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

с. Старомарьевка  
(место составления предписания)

« 15 » марта 20 21 г.  
(дата составления предписания)

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 12» с. Старомарьевка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
в лице законного представителя заведующего Сорокиной Ирины Александровны  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 20.01.2021 г. № 19, статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Солгаловым Д.В.

в период:

« 15 » февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

« 01 » марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

« 15 » марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты - зданий детского сада (отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска) собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Старомарьевка (МКДОУ ДС № 12 с. Старомарьевка), расположенных по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Молодежная, д. 2 А, ул. Свердлова, д. 65.

При проведении проверки присутствовали: Сорокина Ирина Александровна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 с. Старомарьевка; Гаранжа Татьяна Анатольевна, заместитель



заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 с. Старомарьевка (ответственный за пожарную безопасность по приказу от 11.01.2021 г. № 2-пр).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	Не допускать изменение класса функциональной пожарной опасности здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) на здание детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), обеспечить разработку проектной (технической) документации в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденной в установленном порядке. В процессе эксплуатации зданий не допускать изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 78, часть 3 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (на момент передачи имущества данное требование было установлено пунктами 1.2, 4.1, 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пунктами 1.3, 1.7, 4.3 постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	15.03.2022 г.	
2	В здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12», помещения групповых ячеек «Младшей группы» и «Средней группы», предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	Статьи 4, 5, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.12* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	15.03.2022 г.	
3	Обеспечить наличие товарно-сопроводительной и технической (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) документации на напольное покрытие линолеум (покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум) применяемое в здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп	Части 2, 6, 7 статьи 134, часть 4 статьи 145, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.03.2022 г.	



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	МКДОУ «Детский сад № 12», в общем коридоре, являющимся путем эвакуации. В случае несоответствия показателей пожарной опасности применяемого материала допустимым показателям возможности применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности, демонтировать указанный строительный материал.			
4	В здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12», двери, ведущие в лестничные клетки (типа – Л1) оборудовать устройствами для samozакрывания.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.03.2022 г.	
5	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, установленных на здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 4, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»	15.03.2022 г.	
6	Организовать проведение обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений 2-го этажа здания детского сада, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	15.03.2022 г.	



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
7	В здании детского сада обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.03.2022 г.	
8	В здании детского сада на дверях помещений прачечной, пищеблока, кладовых обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.03.2022 г.	
9	Организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре из здания детского сада, являющегося объектом защиты с массовым пребыванием людей, с составлением отчетных документов.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 9 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2021 г.	
10	Организовать проведение ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в здании детского сада, провести проверку (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»;	15.03.2022 г.	



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
11	В здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 2А (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	15.03.2022 г.	
12	В здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 2А (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещение прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	15.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;



- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12» с. Старомарьевка Сорокина И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 10 » 20 21 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.