



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району)**

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

ул. Трудовая №1, г. Светлоград, 356530
Телефон: (86547) 4-31-63, Факс: (86547) 4-31-63
E-mail: svetlograd77@bk.ru

26.03.2021 № 6-6-15-27

На № _____ от _____

Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

Заведующему
муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением «Детский
сад № 12» с. Старомарьевка

И.А. Сорокиной

Уважаемая Ирина Александровна!

15.03.2021 г. в 10 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении объектов защиты - зданий детского сада (отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска) собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Старомарьевка (МКДОУ ДС № 12 с. Старомарьевка), расположенных по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Молодежная, д. 2 А, ул. Свердлова, д. 65, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности, а именно:

- В соответствии с распоряжением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 24 октября 2013 года № 178-р «О предоставлении муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12» с. Старомарьевка Грачевского муниципального района Ставропольского края нежилых помещений в безвозмездное пользование», между муниципальным казенным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Старомарьевка Грачевского муниципального района Ставропольского края, ИНН 2606008234, КПП 260601001, ОГРН 1032601681133, местонахождение: 356261, с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65 в лице директора Краснянской Светланы Викторовны (далее - Балансодержатель) и муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12» с. Старомарьевка Грачевского муниципального района Ставропольского края ИНН 2606007784, КПП 260601001, ОГРН 1022603028568, местонахождение: 356261, с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 2А в лице заведующего Сорокиной Ирины Александровны (далее - Пользователь), на основании договора от 24 октября 2013 года № 24-13 безвозмездного пользования, Балансодержателем было передано в безвозмездное пользование Пользователю имущество собственности Грачевского муниципального района – нежилые помещения второго этажа в здании школы двухэтажном, литер «В», номер на поэтажном плане 14-24, для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12» с. Старомарьевка Грачевского муниципального района. В ходе проведения данного мероприятия, допущено изменение класса функциональной пожарной опасности здания школы (класс функциональной

пожарной опасности Ф 4.1) на здание детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), не обеспечена разработка проектной (технической) документации в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденной в установленном порядке. В процессе эксплуатации зданий не допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 78, часть 3 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (на момент передачи имущества данное требование было установлено пунктами 1.2, 4.1, 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пунктами 1.3, 1.7, 4.3 постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- В здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12», помещения групповых ячеек «Младшей группы» и «Средней группы», предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. Статьи 4, 5, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.12* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- В здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12», в общем коридоре, являющимся путем эвакуации, допускается применение напольного покрытия (линолеум) без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности, которая должна отражать показатели пожарной опасности (не должны превышать класс пожарной опасности материала КМ 2: показатели В2 - умеренновоспламеняемые, Д2 - с умеренной дымообразующей способностью, Т2 - умеренноопасные, РП1 - нераспространяющие). Части 2, 6, 7 статьи 134, часть 4 статьи 145, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- В здании школы по адресу: с. Старомарьевка, ул. Свердлова, 65, на втором этаже, используемом для размещения групп МКДОУ «Детский сад № 12», на дверях, ведущих в лестничные клетки (типа – Л1) отсутствуют устройства для самозакрывания. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Не проводятся эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, установленных на здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 4, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний (на момент проверки предоставлен протокол испытания от 25.09.2020 г.). Пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Не организовано проведение обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений 2-го этажа здания детского сада, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (На момент проверки предоставлен акт испытания, разработанный комиссией МКДОУ ДС №12). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- В здании детского сада не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год (Оценка качества огнезащитной обработки конструкций, проводится с помощью прибора ПМП-1 по методике ГОСТ Р 53292-2009.). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- В здании детского сада на дверях помещений прачечной, пищеблока, кладовых не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре из здания детского сада, являющегося объектом защиты с массовым пребыванием людей, с составлением отчетных документов. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 9 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- При проведении ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в здании детского сада, не проводится проверка (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»;

- В здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 2А (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- В здании детского сада, расположенного по адресу: с. Старомарьевка, ул. Молодежная, 2А (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещение прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделено от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение

интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

26.03.2021 г. по результатам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в отношении виновного лица, было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно статье 29.13 КоАП РФ должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

В ходе рассмотрения было установлено, что причиной нарушения требований пожарной безопасности послужило незнание требований пожарной безопасности и нормативных документов в той же области, а также из-за отсутствия финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности учреждения.

Обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны предусмотрена статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ,

ПРОШУ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление;
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, с указанием в плане планируемых мероприятий и ответственных лиц за данные мероприятия, которые будут проводиться для устранения выявленных нарушений;
4. Организовать и провести изучение нормативных документов в области пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности к объектам данной категории;
5. Принять меры по недопущению аналогичных нарушений впредь;
6. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по адресу: Петровский городской округ, г. Светлоград, ул.

Трудовая, д. 1, в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выполнение настоящего представления (приказы, акты, справки, ведомости, планы), в установленный законом месячный срок с момента получения настоящего представления.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
старший лейтенант внутренней службы



[Handwritten signature]

Д.В. Солгалов